

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг объекта складские здания и сооружения на производственной территории «СООО «Белга-Пром» по адресу ул.Коммунистическая, 72 в г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. На строительство складских зданий не разработана в установленном порядке проектная документация, проектными решениями не предусмотрено выполнение требований ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: определение степени огнестойкости здания на основе пределов огнестойкости несущих конструкций (в том числе с учетом огнезащиты); определить категории складских помещений по взрывопожарной опасности, по результатам расчетов предусмотреть требования ТНПА по противопожарной защите и ограничению распространения огня; исходя из степени огнестойкости зданий и категории по взрывопожарной и пожарной опасности; определить максимально допустимую площадь застройки без выполнения противопожарных разрывов, выполнить противопожарные разрывы между группами зданий при площади превышающей максимально допустимую; предусмотреть требования ТНПА по обеспечению безопасной эвакуации людей;

2. Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35;

3. Не организована подготовка работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36.

Директору СООО «Белга-Пром». Антипину Тимофею Владимировичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленного мероприятия.