

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг филиала «Дорожно-эксплуатационное управление № 73» РУП автомобильных дорог «Могилевавтодор», расположенного по адресу: ул.Юбилейная, 1, г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:
не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;

в мастерской по ремонту дорожно-строительной техники демонтирован шкаф пожарного крана;

в административно-бытовом корпусе двери из коридоров и помещений, ведущие на открытую лестницу, не оборудованы устройствами, автоматически их закрывающими;

не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации.

Начальнику филиала «Дорожно-эксплуатационного управления №73» РУП автомобильных дорог «Могилевавтодор» Ивашко Николаю Владимировичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнении выявленных мероприятий.