

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ООО «Электрозащита» на объекте учреждение прорабского пункта Осиповичи Могилевской дистанции гражданских сооружений №5, расположенного по адресу: ул.Потоцкого, 10, г.Осиповичи.

В ходе мониторинга установлено, что начальником ООО «Электрозащита» Фурс Анатолием Николаевичем, не допущены нарушения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части обслуживания систем пожарной автоматики на данном объекте не выявлено.