

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг объектов ГЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»: пристройка, дровник, две беседки Осиповичского лесничества г.Осиповичи ул.Октябрьская 8б; два сарая по ул.Дружной, 35 д.Караны, сарай и беседка по ул.Победы д.Караны Каранского лесничества; контора Брицаловичского лесничества.

В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Не выполнены нормируемые противопожарные разрывы с учетом степени огнестойкости существующих и построенных зданий и сооружений, суммарной площади застройки не превышающей допустимую площадь пожарного отсека на территории Осиповичского лесничества г.Осиповичи, ул.Октябрьская, 8б;

2. В пристройке к конторе Осиповичского лесничества г.Осиповичи, ул.Октябрьская, 8б в дверях выходов из здания замки не выполнены с устройством открывающимся изнутри без ключа;

3. Электросети освещения в сараях по ул.Дружной 35 и ул.Победы в д.Караны Каранского лесничества выполнить не в соответствии с требованиями норм (проложить в трубах коробах, соединение электропроводов выполнить в соединительных коробках, при пересечении стен установить гильзы из негорючих материалов);

Директору ГЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» Равбелю Николаю Ивановичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.