

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» по адресу: ул.Кольцевая, 1 в г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга предложены следующие мероприятия:

1. Противопожарные двери, вагоностроительного корпуса цеха №1 отделяющие помещение краскоприготовления от смежных помещений привести в исправное состояние;
2. Двери, расположенные на путях эвакуации, оборудовать замками (запорами), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
3. Исключить размещение оборудования в цехе №3 сборочно-сварочного участка на путях эвакуации и перед эвакуационными выходами;
4. Для зданий и сооружений с одновременным нахождением более 10 человек разработать планы эвакуации людей при пожаре;
5. Восстановить использованный запас воды пожарного водоема для целей пожаротушения;
6. В техническом пролете вагоностроительного корпуса цеха №1 помещение для курения эксплуатировать по функциональному назначению в соответствии с проектной документацией (устроен кабинет);
7. Не обеспечены первичными средствами пожаротушения помещения архива, места для курения, склад лаков и красок;
8. Привести в исправное и работоспособное состояние систему пожарной сигнализации вагоностроительного корпуса №1;
9. Демонтировать складское помещение устроенное под маршем лестничной клетке в здании административно-бытового корпуса;
10. Обеспечить постоянный доступ к пожарным кранам в административно-бытовом корпусе и цехе №3;
11. Разработать проектно-сметную документацию на строительномонтажные работы в административно-бытовом корпусе;
12. Исключить проведение огневых работ на расстоянии менее 40 метров от окрасочно-сушильных камер;
13. Разработать стенд с информацией о пожарной безопасности;
14. Оборудовать устройствами для самозакрывания двери лестничных клеток административно-бытового корпуса;
15. Организовать проведение систематической уборки горючей пыли, образующейся в помещениях производства;

16. Здания (помещения) эксплуатировать в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией.

Директору ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» Кузьмичу Сергею Васильевичу вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных мероприятий.