

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям согласно п.1 плана выборочных проверок Могилевской области на первое полугодие 2019 года, проведена выборочная проверка объекта ЧПУП «ВивалВуд» расположенного по адресу: Могилевская область, Осиповичский район, д.Погорелое, ул.Школьная, 1б

В ходе проведения выборочной проверки выявлены следующие нарушения:

1. работы осуществляются без эксплуатационно - технической документации разработанной в установленном порядке на основании инструкций технологического оборудования и утвержденных технологических документов, выполненной в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации;

2. не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели, не выполнены противопожарные мероприятия в соответствии требованиям ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации исходя из определенных пожарно-технических показателей;

3. здания и сооружения не обеспечены системой наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями норм;

4. не оборудовано в установленном порядке специально отведенное место для курения, определенное инструкциями по пожарной безопасности объекта;

5. работы по перепрофилированию в здании помещений в административно-бытовые либо в производственно-складские не выполнены в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: не отделены противопожарными преградами административно-бытовые помещения от производственно-складских; не выполнена систему отопления в соответствии с требованиями ТНПА; не предусмотрены требования ТНПА по обеспечению безопасной эвакуации людей;

6. не разработан план эвакуации людей при пожаре с каждого этажа здания в соответствии с формой утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21.

Директору ЧПУП «ВивалВуд» Авдевичу Виктору Валентиновичу вручено предписание об устранении нарушений с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленных нарушений.